



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38. Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Российская Федерация,
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Устиновича 7а
(место составления акта)

12.05.2015 г.
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/204/1020/2015

По адресу: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича 7а.

На основании распоряжения руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2015г. № 1020-р/кр была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №282 комбинированного типа» (далее по тексту – МБДОУ № 282).

Дата и время проведения проверки: с 13.04.2015 г. по 13.05.2015 г.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейским управлением Ростехнадзора).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Заведующий
МБДОУ № 282

Сетова Э.Г., 20.03.2015г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике

Гальцев Г.В.

Старший государственный инспектор отдела
по надзору в теплоэнергетике

Иванова В.О.

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 282 Сетова Эльвира Гумярьевна.

Общие сведения о юридическом лице:

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282 комбинированного вида»

Сокращенное наименование: МБДОУ № 282.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

Юридический адрес: 660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 7а.

Фактический адрес: 660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 7а.

Реквизиты: ОГРН – 1022402487524, ИНН – 2465060976, КПП – 246501001.

Правоустанавливающие документы:

распоряжение администрации г. Красноярска от 16.12.2009г., № 5327-недв.

Объект права: нежилое здание, общая площадь 1130 м², расположенное по адресу: 660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 7а.

Вид права: оперативное управление;

Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК № 855868, 24 ЕК № 661639.

Руководство учреждения:

Заведующая МБДОУ № 282, Сетова Эльвира Гумярьевна действующая на основании Устава (новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282», приказа Главного управления образования Администрации города Красноярска от 20.03.2015 № 32л/с.

В ходе проверки установлено:

Электротехническая часть.

Краткая техническая характеристика электроустановок

Ответственный за электрохозяйство учреждения не назначен.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права 24 ЕК № 661639, договора на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнерго» № 12016 от 23.12.2013г. и акта балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания электрических линий и прочего электрооборудования с ОАО «МРСК», учреждение ведет эксплуатацию помещений нежилого здания на правах оперативного управления, по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича, 7а.

Эксплуатация внутренних электроустановок осуществляется по контракту № С-43-2015Э/282 осуществляется с ООО «ЭлектроСвет».

Электроснабжение учреждения осуществляется кабельными линиями: 0,4 кВ, схема подключения к сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»: КЛ-0,4 кВ 2АШПВБ (3х50+1х25)мм², L=по 75м от РУ-0,4кВ ТП № 1058 (Советский РЭС) до ВРУ-0,4кВ нежилого здания МБДОУ № 282 по адресу ул. Устиновича, 7а.

Копия однолинейной схем электроснабжения здания учреждения прилагается.

Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения – 2, собственных источников электроснабжения учреждение не имеет.

Установленная договорная величина потребления активной электрической энергии на 2014 год – 48,362 тыс. кВт.ч.

Учет электроэнергии выполнен.

Суммарная установленная мощность (кВт):

- Робщая = 44 кВт;

п. - 10

Данные об учете потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ-0,4кВ Ввод №1	0,4	ЦЭ6803В 5-60А	1	1 кв. 2014г	2014	011074078004061
ВРУ-0,4кВ Ввод №2	0,4	ЦЭ6803В 5-60А	1	1 кв. 2014г	2014	011074078005206

Теплотехническая часть.**Краткая характеристика теплотехнического оборудования**

Теплоснабжение объекта осуществляется от тепловых сетей ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», на основании Договора на теплоснабжение от 19.12.2014 г. № 084 и от 19.12.2014 г. № 085.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и потребителя зафиксированы в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей на нежилое здание, расположенное по адресу г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 7 «а».

Тепловые энергоустановки нежилого здания по г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 7 «а»: ИТП, система отопления, система вентиляции, система ГВС, отопительные приборы.

Автономные источники теплоснабжения и ГВС отсутствуют.

Водоснабжение, сброс сточных вод и загрязняющих веществ осуществляется на основании Договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ от 16.12.2014 № 11/07661 с ООО «КрасКом».

Учёт потребления тепловой энергии и горячей воды нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 7 «а», осуществляется коммерческими приборами учёта, установленными на узлах ввода в здание, расположенного по адресу: г. Красноярск, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 7 «а». Коммерческий учет потребляемой тепловой энергии осуществляется по показаниям электронного теплосчетчика типа СПТ 941 с комплектом датчиков температуры и расхода, занесены в государственный реестр средств измерений и соответствуют существующим требованиям к приборам учета тепловой энергии. Учет потребления горячей воды осуществляется водомером типа V-NQN3.5 FN90. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 16.09.2014 г. № б/н.

Коммерческий учет расхода холодной воды нежилого здания по адресам: г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 7 «а» осуществляется приборами учета. Учет расхода холодной воды производится водомером типа ОСВ-32 (занесены в государственный реестр средств измерений и соответствуют существующим требованиям к приборам учета), представлен акты повторного допуска узла учета расхода холодной воды у потребителя от 01.03.2010. На момент проверки пломбы сохранены.

Предоставлена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБДОУ № 282 на 2011-2014гг.». Программа утверждена заведующей МБДОУ № 282 Шимохиной О.А.

Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым к таким программам Федеральным законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательное энергетическое обследование юридического лица проведено в установленные законом сроки.

Представлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов зарегистрированный №12252/Э-024/0/2012, составлен по результатам обязательного

центром энергоресурсосбережения (СРО – НП «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»).


Копия сообщения Минэнерго России о регистрации энергетического паспорта МБДОУ № 282 представлена (№02-1172 от 17.06.2013г.)


В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.

НТД

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


Г.В.Гальцев
(подпись проверяющего)


Э.Г.Сетова
(подпись уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике



Г.В.Гальцев

Старший государственный инспектор отдела
по надзору в теплоэнергетике



Иванова В.О.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующий
МБДОУ № 282
М.П.



Сетова Э.Г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)