



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

07 сентября 2015 г.
с 11:05 до 11:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4631

На основании распоряжения заместителя руководителя – заместителя главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой № 5304 от 28 августа 2015 г. по адресу: 660073, г. Красноярск, ул. Писателя Н. Устиновича, д. 7 А была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282 комбинированного вида» (МБДОУ № 282), юридический адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Писателя Н. Устиновича, д. 7 А.

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 07 сентября 2015 г. с 10:30 часов до 11:00 часов.

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 5265/з от 29.11.2013 г., срок исполнения которого истекает 01.09.2015 г.

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С распоряжением от 28.08.2015 г. № 5304 о проведении проверки ознакомлен, 07.09.2015 г. заведующий МБДОУ № 282 Сетова Эльвира Гумярьевна (Приказ от 20.03.2015 г. № 32 л/с); уведомление о проведении проверки от 28.08.2015 г. № ГМ-50230 и копию распоряжения от 28.08.2015 г. № 5304 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, получил: заведующий МБДОУ № 282 Мамакина Раиса Сергеевна (Приказ от 20.07.2015 г. № 1170/к) 03.09.2015 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Брюханова Анна Васильевна.

К проведению проверки представители экспертных организаций не привлекались.

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 282 Сетова Эльвира Гумярьевна (Приказ от 20.03.2015 г. № 32 л/с).

В ходе проведенной проверки установлено предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 5265/з от 29.11.2014 г. предписано устранить:

1. Нарушения п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения условий в раздевальных (или в отдельных помещениях) всех групп для сушки верхней одежды и обуви. Срок исполнения: 01.09.2015 г. Требования пункта выполнены. На момент проведения проверки раздевальные 1-й и 2-й средних групп обеспечены индивидуальными шкафами для одежды и обуви детей в соответствии со списочной численностью.

2. Нарушения п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения технологического оборудования (моечные ванны, жарочный шкаф) на пищеблоке локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Срок исполнения: 01.09.2015 г. Требования пункта выполнены. На момент проведения проверки моечные ванны, жарочный шкаф на пищеблоке обеспечены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

3. Нарушения п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения оборудования двухсекционной ванны на пищеблоке для мытья кухонной посуды. Срок исполнения: 01.09.2015 г. Требования пункта выполнены. На момент проведения проверки на пищеблоке оборудованы двухсекционные ванны для мытья кухонной посуды.

4. Нарушения п. 13.1, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 8.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части обеспечения пищеблока отдельным столом для обработки птицы сырой. Срок исполнения: 01.09.2015 г. Требования пункта выполнены. На момент проведения проверки пищеблоков обеспечен отдельным столом для обработки птицы сырой.

5. Нарушения п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части обеспечения оборудования в туалетном помещении каждой группы отдельного водопроводного

крана для технических целей. Срок исполнения: 01.09.2015 г. Требования пункта выполнены. На момент проведения проверки туалетные помещения каждой группы оборудованы отдельным водопроводным краном для технических целей.

Таким образом, законное предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 5265/з от 29.11.2013 г. в установленный срок выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые документы: копия устава учреждения, изменения и дополнения к уставу; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копии свидетельств на право пользования помещениями и оборудованием; копия банковских реквизитов; копия приказа о назначении руководителя учреждения.

Подпись лица, проводившего проверку:
Специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения



А.В. Брюханова

С актом по результатам проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: « ___ » _____ 2015 г. _____

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____